



Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«15» июня 2022 г.
учётный № ПМ56220061000202307175



Главное управление МЧС России по Оренбургской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Оренбург, ул. Гая, 21 Телефон 77-62-35; факс 78-11-88 (код 3532) E-mail: gu@56.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кувандыкскому

городскому округу и г. Медногорску

(наименование органа государственного надзора)

462241, Оренбургская область, г. Кувандык, пр. Мира, д. 41

E-mail: ku-ogpn@yandex.ru

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

от «15» июня 2022 г. №19

1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств города Медногорска», осуществляющего деятельность по адресу: Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Советская, д. 19. (ИНН 5606003305)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

В период с 15 ч. 00 мин. по 16 ч. 00 мин. 10.06.2022 должностным лицом – заместителем ОНД и ПР по Кувандыкскому городскому округу и г. Медногорску УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области майором внутренней службы Степановым Владимиром Алексеевичем, в соответствии с п.п. 13, 47, 48 Постановления Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», а также руководствуясь ст. 52 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», проведен профилактический визит в отношении Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств города Медногорска», осуществляющего деятельность по адресу: Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Советская, д. 19., в ходе которого установлено, что:

Чердак Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств города Медногорска», не оборудован системой пожарной сигнализацией.

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1) Пунктом 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 определено, что руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

Пункт 4.4., п. 42 Табл. 3 СП 486.1311500.2020, утвержденное Приказом МЧС России от 20.07.2020 N 539 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности" предусматривает, что чердаки в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф4.1 (здания общеобразовательных организаций), что свидетельствует о признаках нарушения требований пожарной безопасности в части нарушений условий эксплуатации чердака здания общеобразовательной школы.

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:

1) В течение 60 дней с даты получения данного предостережения принять соответствующие меры по обеспечению соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в здании Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств города Медногорска», осуществляющего деятельность по адресу: Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Советская, д. 19., в части эксплуатации чердака здания общеобразовательной школы без системы противопожарной защиты.

2) О принятых мерах предлагаем направить уведомление в ОНД и ПР по Кувандыкскому городскому округу и г. Медногорску УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области, по адресу: 462241, Оренбургская область, г. Кувандык, пр. Мира, д. 41 (ku-ogpn@yandex.ru).

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

3) Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном ст. 57, 58 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1016)

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Заместитель начальника ОНД и ПР по
Кувандыкскому городскому округу и г.
Медногорску Степанов В.А.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего
решение о проведении выездной проверки)



(подпись, М.П.)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
направлено в электронном виде на адрес электронной почты:

Предостережение получил:

Шафр

Макарова С.В.

«16» июня 2022 г.